

**PÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

☎ 7091 PÁRI, NAGY U. 18.


☎ TEL.: 74/887-165

pari@tolna.net

Szám: 1-13/2019.

Pári Község Önkormányzati Képviselő-testület*2019. október 25-i rendkívüli testületi ülésének***JEGYZŐKÖNYVE***Az ülésen hozott határozatok**száma:**tárgya:*

80/2019. (X. 25.) Döntés tűzcsap áthelyezéséről



PÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

☎ 7091 PÁRI, NAGY U. 18.

☎ TEL.: 74/887-165



pari@tolna.net

Szám: 1-13/2019.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 25-én (pénteken) 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Pári, Nagy u. 18.

Jelen vannak:

Glück Róbert	polgármester
Belányi Lászlóné	alpolgármester
Farkas Jánosné	képviselő

Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Kis-Fehér Katalin	jegyző
Köbli Beáta	jegyzőkönyvvezető

Glück Róbert polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Közli, hogy Baranyai Sándor és Bartalos-Bot Mihály képviselők nem tudnak részt venni a mai rendkívüli ülésen, távolmaradásukat jelezték. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, majd az ülést megnyitja.

Kéri, hogy a képviselők a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontot fogadják el az ülés napirendjeként.

A képviselők a napirendet 3 egyhangú igen szavazattal elfogadják és az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítják meg:

Napirend

1. Döntés tűzcsap áthelyezéséről

Előadó: Glück Róbert polgármester

Ezt követően a képviselő-testület megkezdi a napirend szerinti ügyek megtárgyalását.

1.) Döntés tűzcsap áthelyezéséről

Előadó: Glück Róbert polgármester

Glück Róbert polgármester az előterjesztésnek megfelelően elmondja, hogy az óvoda használatbavételi eljárása során a tűzoltóság azt kéri, hogy két tűzcsap legyen az épület 100 méteres körzetben, de csak az egyik van ilyen közel. Annak érdekében, hogy a használatbavételt az óvoda megkapja, a másik tűzcsapot át kell helyezni megfelelő távolságra. Ezt követően egy mérési jegyzőkönyvet kell megküldeni a hatóságnak, hogy a jogszabály szerinti vízhozamot tudja-e teljesíteni a két tűzcsap. A DRV ZRT-től kért árajánlatot, ami alapján az előzetes költségbeclés szerint 542.336 Ft lesz a kivitelezést költsége.

Nagyon rövid az idő a kivitelezésre és a mérésre és a polgármester határákörén túli előzetes költségbebecslést érkezett a munka elvégzésére ezért kellett rendkívüli testületi ülést összehívni

A polgármester kérdezi van-e hozzászólás, kérdés a napirenddel kapcsolatban.

A képviselők a munka elvégzésével egyetértenek.

További hozzászólás nem lévén, a polgármester kéri a Képviselő-testületi tagokat, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatról kézfeltartással szavazzanak.

A képviselők 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozzák:

**Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2019. (X. 25.) számú határozata**

Döntés tűzcsap áthelyezéséről

A Pári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pári Óvoda használatbavételi eljárásának keretében, a Pári Kis utcában lévő tűzcsap áthelyezését a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-től megrendeli és annak költségét a költségvetésének terhére vállalja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munka elvégzése érdekében a szükséges feladatokat lássa el és a mérési jegyzőkönyvet a hiánypótlás keretében küldje meg a szakhatóság részére.

Felelős: polgármester


Határidő: 2019. november 6.

Egyéb tárgyalni való nem lévén, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 15.25 órakor bezárja.

kmft.



Glück Róbert
polgármester

Kis-Fehér Katalin
jegyző